

BESKRIVNINGSTEXT ENLIGT AMA



Kod		Mängd	Enhet
PLC.411	Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning Systemvakt för värme- och köldbärare modell Karob multicontrol MCK-, MCM- & MCC-. Trycklösa & besiktningsbefriade kärl med sluten vätskesida och öppen luft sida för expansion genom progressiv & mekanisk tryckhållningsventil, tryckhållning med pump, termisk & undertrycksavgasning genom kärlets volym. Samt kontrollerad & säker automatisk spädmatning (för system med vatten som energibärare). Avgasningskapacitet < 0,1 mg syre/liter media (rekommendation enligt gällande norm SS EN12828/VDI2035 samt RISE & SIS-HB535 rekommendation). Funktionen ska kontrolleras genom analys efter ca 6 månader. Leverantör: INDOOR ENERGY KAROB AB Tel: 08-44 66 350 www.indoor.se Upphängning: Golvstativ Utrustningens tryckklass: PN10 Anslutning: min DN 25, grövre vid >4m rördragning. Efter uppställning av kärl behöver dimension kontrolleras innan installation. För specifikationer & mer information kontakta IE Karob (se IE Karob dokumentation). Tjänster som ska tillhandahållas av leverantören och ska ingå i leverans av denna produkt: -Installationsanvisning på plats/digitalt. -Avsyn av installationen, driftsättning & säkerställande att rekommenderat statiskt tryck i förhållande till statisk höjd erhålls. -Driftsättningsprotokoll. -Utbildning av driftspersonal samt uppföljande servicebesök inklusive indikativ vattenanalys efter ca 6 mån (inkl. protokoll). -Telefonsupport med kontaktuppgifter på utrustningen. -5 års garanti på hela utrustningen. -Möjlighet att teckna serviceavtal med leverantören. (exempel): VS01-EXP1 Karob multicontrol MCK-xxx-xx-xx		